

Kołobrzeg, dnia 02-01-2024

WARUNKI TECHNICZNE 011861/2023

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOŚCIBORZU

Włóścibórz 1

78-114 Wrzosowo

Numer klienta: 10415511

Stosownie do wniosku z dnia 08-12-2023 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego.

obiekt: Dom Pomocy Społecznej
Włóścibórz
Dz. Nr: 192/29

I. **Zaopatrzenie w wodę** - z wodociągu PE o średnicy 110 mm, znajdującego się w działce 191/25. Zagłębienie wodociągu min. 1,30 m. Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia do sieci wynosi 0,30 MPa. Sposób włączenia: na nasadę rurową. Włączenie do sieci wodociągowej wykonują służby techniczne MWiK na pisemne zlecenie inwestora.

Pobór wody do obiektu na potrzeby bytowe wg wskazań wodomierza o średnicy nie większej niż:

Wodomierz małych przepływów DN 15 mm

Wodomierz dużych przepływów DN 40 mm

II. Wytyczne do projektowania i odbioru

1. Warunki techniczne nie uprawniają do poboru wody. Możliwość dostawy mediów zaistnieje po zawarciu umowy pomiędzy Inwestorem a MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Warunkiem rozpoczęcia dostawy wody jest wykonanie przyłącza zgodnie z WTPiW i/lub dokonanie z wynikiem pozytywnym odbioru technicznego.
2. Całość robót związanych z projektowaniem, wykonaniem oraz odbiorem przyłączy wod.-kan. należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 149/2023 z dnia 28.11.2023 r. Zarządu Spółki "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Kołobrzegu.
3. Załącznik stanowią: „Warunki technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania „MWiK” Sp. z o.o. w Kołobrzegu – wydanie V”. WTPiW dostępne są również w siedzibie MWiK lub na stronie internetowej <http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/>
4. **Warunki techniczne tracą ważność po 2 latach.**
5. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.

16. Warunki techniczne wydano na wniosek: **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOŚCIBORZU**
Opracował: **Marcin Winiecki**

Ilość załączników: 1 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TE-a/a

Podpis


PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu
mgr inż. Rafał Piłtkowski